



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
**ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА СОЛНЦЕВО
ГОРОДА МОСКВЫ**

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Улица Богданова, д. 50, Москва, 119620
Телефон:(495) 435-22-20, факс: (495) 439-67-29
<http://www.solntsevo.mos.ru> email: solntsevo@mos.ru
ОКПО 13535429, ОГРН 1027732002583, ИНН/КПП 7732119536/772901001

15.10.2024 № 01-09-4472/24
на № 1-727-2024 от 23.09.2024

**Председателю
Межрегиональной
общественной организации по
защите прав и интересов
граждан и юридических лиц
«Народный КОНТРОЛЬ»
М.В. Беляеву**

Уважаемый Максим Владимирович

В ответ на Ваше обращение в управу района Солнцево города Москвы от 23.09.2024 № 1-727-2024 по вопросу неисправности лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Родниковая, д.9А, корп.5, подъезд №2, сообщаем.

Сотрудниками подрядной организации ООО «МЕИТ Сервис» работоспособность лифтового оборудования восстановлена в полном объеме, выполнена замена тяговых элементов.

В настоящее время лифтовое оборудование находится в технически исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке». Двусторонняя связь исправна, посторонние шумы/скрипы и вибрации отсутствуют (копия акта прилагается).

Приложение: копия Акта на 1 л.в 1 экз.

**Исполняющий обязанности
главы управы**

А.А.Ивановский

АКТ

09 октября 2024г

г. Москва, поселение Московский, улица Родниковая, д. 9А, к. 5, п. 2

Комиссия в составе:

Председатель:

Петрухин А.А.
Главный инженер ООО «МЕИТ Сервис»

Член комиссии:

Емельянов С.С.
Инженер по эксплуатации лифтового хозяйства ООО «УК «Орион»

Составили настоящий акт осмотра лифтов, установленных по адресу: г. Москва, поселение Московский, улица Родниковая, д. 9А, к. 5, п. 2

В подъезде №2 установлено 2 лифта (1 пассажирский и 1 грузопассажирский). На момент осмотра установлено, что в работоспособном состоянии находятся все лифты. Сотрудниками подрядной организации выполнена замена тяговых элементов. В настоящее время лифтовое оборудование находится в исправном техническом состоянии, что обеспечивает его безопасную эксплуатацию. Двусторонняя связь исправна, посторонние шумы/скрипы и вибрации отсутствуют.

Члены комиссии:

Главный инженер
ООО «МЕИТ Сервис»



Петрухин А.А.

Инженер по эксплуатации
лифтового хозяйства
ООО «УК «Орион»



Емельянов С.С.