

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

пр. М.Джалиля, 56, г. Набережные Челны, 423807



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҺӘРЕ
МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛӘГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
КОМСОМОЛ РАЙОНЫ
ХАКИМИЯТЕ

М.Жәлил проспекты, 56, Яр Чаллы шәһәре, 423807

Тел.(8552) 70-34-27, факс (8552) 70-10-48. E-mail: IKKR@mail.ru, www.nabcnelny.ru

24.12.2024 № 11/В09
На № Б-23-6467 от 04.12.2024

Беляеву М.В.
624090 РФ, Свердловская область,
г. Верхняя Пышма,
ул. Петрова, д.39, кв. 30

Уважаемый Максим Владимирович!

На Ваше обращение сообщаем следующее.

По информации, представленной ООО ПКФ «Жилкомсервис», по адресу: Гидростроителей, д. 10 (4/2/1) расположено административное здание, оснащенное автоматизированным индивидуальным пунктом (АИТП). Система отопления находится в автоматическом режиме в соответствии с температурным градусом. Оборудование теплового пункта реагирует на изменение температуры наружного воздуха. Автоматическое регулирование настроено так, чтобы соблюдалась нормативная температура воздуха в помещениях. Система отопления находится в рабочем состоянии параметры в системе соответствуют нормативным требованиям.

20.12.2024 представителем управляющей компании проведено обследование офисного посещения организации отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Татарстан с составлением соответствующего акта. На момент осмотра в кабинете площадью 25 кв.м. отопительные приборы биметаллические, прогреваются равномерно, температура воздуха составляет +21°C, влажность составляет 33%, что соответствует нормативным требованиям. Обследование проводилось при температуре наружного воздуха -9°C. Нарушений в подаче теплоснабжения не зафиксировано.

В соответствии со ст.12 Закона Республики Татарстан от 12.05.2003 № 16-ЗРТ «Об обращениях граждан в Республике Татарстан» Вы вправе обжаловать данный ответ через вышестоящий орган или суд.

Глава администрации
Комсомольского района

Л.И. Ахметзянов

Исп. Сахабутдинова А.М.
8 (8552) 70-17-59