



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
**ТЫНДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПРОКУРАТУРА**

ул. Мохоргова, 1, г. Тынды,
Амурская область, 676282



МОО «Народный КОНТРОЛЬ»

n.kontrol96@mail.ru

26.01.2025 № Отв-20100024-25-25/44

Сообщаю, что Ваше обращение от 24.01.2025 № 58ж-25 по вопросу постоянного затопления подвального помещения в доме № 2, по ул. Профсоюзная города Тынды (далее - МКД), поступившее в Тындинскую городскую прокуратуру, рассмотрено, сообщаю следующее.

В период с октября по ноябрь 2024 года неоднократно производились работы по прочистке канализационных выпусков на сетях водоотведения МКД. При каждой прочистке было установлено, что система водоотведения вышла из строя по причине действий самих жителей дома: были спущены в систему канализации тряпки, салфетки, твердые бытовые отходы, которые вызвали засор канализационных выпусков, что в свою очередь и привело к затоплению подвального помещения.

Излом канализационного трубопровода в ходе обследования не установлен, засоры канализационных выпусков с момента последних работ по прочистке 18.11.2024 прекратились.

13.01.2025 прокуратурой с участием заявителя Захаровой М.С., И.о. директора ООО «УК «Наш Дом» Сальниковой Е.А., Ведущего специалиста ОЖКДХ Администрации города Тынды Ковальчук К.С. проведен осмотр подвальных помещений МКД и канализационного колодца МКД. В ходе осмотра установлено, что в подвале система водоотведения в рабочем состоянии, запах канализации, затопление подвала, насекомые, грызуны отсутствуют, в канализационном колодце установлено наличие влажных салфеток.

В ходе осмотра прилегающей территории МКД, в т.ч. в месте прохода канализационного выпуска просадка грунта, в результате которой мог быть возможен излом трубопровода, не установлен. При этом следует отметить, что при наличии излома трубопровода, подтопление подвала было бы ежедневным ввиду отсутствия возможности ухода канализационных вод в канализационный колодец и далее в централизованную систему водоотведения.

Тындинская городская прокуратура Амурской
области

№ Отв-20100024-25-25/44

По состоянию на 26.01.2025 обращений граждан, проживающих в вышеуказанном доме, по вопросу затопления подвальных помещений дома в управляющую компанию и прокуратуру не поступало.

В связи с вышеуказанным, нарушения законодательства отсутствуют, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется.

В случае несогласия с ответом, Вы вправе обратиться к Тындинскому городскому прокурору для дачи разъяснений правового характера, а также обжаловать ответ прокурору и (или) в суд в порядке, установленном законодательством РФ.

Заместитель городского прокурора

советник юстиции

Д.А. Бондарев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3167D8C5FA821E250CD8767BB5147B5A
Владелец **Бондарев Дмитрий Александрович**
Действителен с 26.09.2024 по 20.12.2025