



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
(Главное управление МЧС России  
по Удмуртской Республике)  
Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы г. Ижевска управления  
надзорной деятельности и профилактической работы**

ул. Ленина, 111, г. Ижевск  
426072, Удмуртская Республика,  
тел. 70-01-37 (код-3412)  
E-mail: pergn@18.mchs.gov.ru

Беляеву М.В.

nkontrol96@mail.ru

13.03.2025 № ИГ-176-4-5-75

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Уважаемый Максим Владимирович!**

Ваше обращение, поступившее в Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике из прокуратуры Октябрьского района г. Ижевска от 04.03.2025 № ГВ-176-719 о нарушениях требований пожарной безопасности при эксплуатации торговой точки, расположенной по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 395/1, рассмотрено.

В ходе рассмотрения обращения установлено, что факты, указанные в обращении подтвердились частично, а именно:

- разрыв между нежилым зданием по адресу: г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 395/2 и торговой точкой «АишаДонер», менее 6 м (фактически расположено вплотную), что противоречит табл. 1 п.п. 4.3, 4.15 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- разрыв между нежилым зданием Эко-рынок «Шумайловский» по адресу: г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 395/1 и торговой точкой «АишаДонер», менее 6 м (фактически 5 м), что противоречит табл. 1 п.п. 4.3, 4.15 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Дополнительно сообщаем, что в соответствии со статьей 8 Федерального Закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» обращение направлено по подведомственности в Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике, отдел полиции №2 УМВД России по г. Ижевску.

В целях недопущения нарушения требований пожарной безопасности, в адрес собственников объектов направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

С уважением,

Заместитель начальника отдела

Н.А. Белых



Чучалин Николай Васильевич  
8 (3412) 70-01-37