

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Советская ул., д. 6, р.п. Чердаклы,
Ульяновская обл., 433400

тел/факс 8(84231)2-14-58

E-mail: org0707@cherdakli73.ru

19 сентября 2025 г. № 43-100/МСЧ-21.03/4215/мх
на № 712ж-2025/20730028/Нр123-25 от
08.09.2025

Директору
АНО «Мы-Народный
КОНТРОЛЬ»

Беляеву М.В.

Петрова ул., д. 39, оф. 30,
г. Верхняя Пышма,
Свердловская область, 624090

nkontrol96@mail.ru

Уважаемый Максим Владимирович!

Рассмотрев Ваше обращение, поступившее в адрес прокуратуры Чердаклинского района Ульяновской области, переадресованное по компетенции в адрес администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, зарегистрированное 09.09.2025 № 318, об отсутствии электричества и воды в СНТ «Авиастроитель», администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области сообщает следующее.

Деятельность СНТ регулируется Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» (далее – Федеральный закон от 29.07.2017 № 217).

Вышеуказанным Федеральным законом от 29.07.2017 № 217 определены цели создания товарищества, одной из которой является создание благоприятных условий для ведения гражданами садоводства и огородничества (обеспечение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, благоустройства и охраны территории садоводства или огородничества, обеспечение пожарной безопасности территории садоводства или огородничества и иные условия).

Согласно информации, предоставленной председателем СНТ «Авиастроитель», 18 августа 2025 года произошло возгорание на ТП-3, в следствие чего сгорел трансформатор тока. Часть территории садоводческого товарищества была обесточена, в частности насосная станция водозаборной скважины. В результате чего, подача холодного водоснабжения садоводам отсутствовала.

В связи с этим, 25 августа 2025 года правление товарищества совместно с представителями подрядной организации ООО «Электрохолдинг» провели ремонтно-восстановительные работы по замене оборудования в ТП-3, тем самым восстановив электроснабжение и подачу холодного водоснабжения на территории СНТ «Авиастроитель».

Заместитель Главы
администрации муниципального
образования «Чердаклинский район»
Ульяновской области



Е.А.Филатов

Жигарова Ирина Владимировна
8(84231)2-42-23