



тел/факс. 222-02-77. E-mail: tatgi@tatar.ru, сайт: www.gji.tatarstan.ru

22.10.2025 № 10-03/29076
на № _____ от _____

Беляеву М.В.
e-mail: nkontrol96@mail.ru

Уважаемый Максим Викторович!

В дополнение к письму №10-03/21093 от 18.09.2025 относительно капитального ремонта дома №10 по ул.Перчкова с.Пестрецы проведенного в 2022 году сообщая.

Проведенной проверкой выявлено, что в ходе производства работ по ремонту крыши не выполнено предусмотренное проектно-сметной документацией утепление стен мансардного этажа.

По результатам проведенной проверки в отношении регионального оператора Некоммерческая организация «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» выдано предписание об обеспечении выполнения работ.

Предписание взято на контроль Инспекции.

И.о. заместителя начальника



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3403FAB4E39C654A106A4052561CB18A
Владелец: Руслина Анастасия Владимировна
Действителен с 11.03.2025 до 04.06.2026

А.В.Руслина

Лист согласования к документу № 10-03/29076 от 22.10.2025
Инициатор согласования: Ахметов А.З. Ведущий консультант
Согласование инициировано: 21.10.2025 09:02

Лист согласования			Тип согласования: последовательное	
N°	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Руслина А.В.		 Подписано 22.10.2025 - 08:39	-