

Акционерное Общество «Архангельскоблгаз»

Архангельский Филиал

163071 г. Архангельск, ул. Тимме, 23 корп. 2 тел/факс 23-83-54, ИНН 2900000543, КПП 290143002, Архангельское ОСБ № 8637, Дополнительный офис № 8637/0166, р/с 40702810804080102567, кор/сч. 30101810100000000601, БИК 041117601, law@arhoblgas.ru

№ 7/338 от 17.10.25

№ 7/339 от 17.10.25 г.
на № 09-25/5483 от 09.09.2025г.

В АНО «Мы — Народный КОНТРОЛЬ»

624092 Свердловская область, г. Верхняя Пышма,
ул.Петрова, зд.39, офис 30

Копия: Государственная жилищная инспекция
Архангельской области

163072 г.Архангельск, ул.Комсомольская, д.38, корп.1

Уважаемый Максим Владимирович!

Из Государственной жилищной инспекции Архангельской области в адрес АО «Архангельскоблгаз» поступило Ваше обращение от 22.08.2025г. с исх.№ 1-803-2025(Э) в интересах граждан, проживающих в многоквартирном доме № 10 по ул.Калинина в г.Архангельске, для рассмотрения по компетенции и принятия мер по существу.

Поясняем, что ранее по обращению жителя д.10 по ул.Калинина в г.Архангельске АО «Архангельскоблгаз» провело внеплановую проверку привязок подземных газопроводов. При обследовании подтвердился факт установки контейнерной площадки для накопления ТКО в охранной зоне подземного газопровода сжиженного углеводородного газа, что является нарушением Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. № 878.

Так, накопление твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с правилами обращения с твердыми коммунальными отходами и порядком накопления (в том числе раздельного накопления), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2025г. № 293 «О порядке обращения с ТКО».

Согласно п.7 Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" охранная зона опасного производственного объекта составляет по 10 м в каждую сторону от ограждения объекта и должна неукоснительно соблюдаться.

При определении мест накопления твердых коммунальных отходов обязательно соблюдение следующих требований:

1. Соблюдение охранной зоны групповой резервуарной установки — не менее 10 метров от ограждения опасного производственного объекта в каждую сторону;
2. Соблюдение охранной зоны подземного газопровода — не менее 2 метров от оси трубопровода в каждую сторону;
3. Выполнение крытой конструкции площадки ТКО для недопущения попадания мусора, легко воспламеняющихся и пожароопасных материалов на территорию опасного объекта;
4. Содержание в чистоте территории между опасным объектом и контейнерной площадкой от ТКО силами управляющих компаний, отвечающих за дворовую территорию;
5. Недопущение распространения ТКО в охранную зону взрыво и пожароопасного объекта – групповой резервуарной установки;
6. Запрещение расположения отсеков для складирования крупно-габаритных отходов со стороны групповой резервуарной установки;
7. Запрещение складирования крупногабаритных и иных ТБО за территорией контейнерной площадки;
8. Обеспечение возможности подъезда и проведения маневровых действий спецтехники, осуществляющей слив газа в резервуары ГРУ и ремонтные работы на

объекте;

9. При необходимости проведения земляных работ в пятнадцатиметровой зоне от ОПО, получение за 10 дней до их фактического проведения письменного разрешения на производство работ в службе подземных газопроводов филиала (ул. Тимме, 23 к.2) под роспись;

10. Запрещение устройства асфальтового и бетонного покрытия в охранной зоне подземного газопровода.

Обращаем внимание, что по результатам проверки АО «Архангельскоблгаз» направило в адрес управляющей компании ООО «Тандем», а также в Департамент городского хозяйства уведомление о принятии мер по ликвидации контейнерной площадки для сбора и хранения ТКО, расположенной непосредственно на сетях газораспределения с торца д.10 по ул.Калинина в г.Архангельске.

Генеральный директор
АО «Архангельскоблгаз»




/А.В. Вилков/