



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
Камышловского ГО, Камышловского
МР и Пышминского ГО УНД и ПР)

ул. Карла Маркса, 54, г. Камышлов, 624860
тел.8(34375)2-06-83

от 14.10.2025 № 489-4-25-35
На № 1-796-2025(Э) от 28.08.2025

Директору АНО «Мы – Народный
контроль»
Беляеву М. В.

Nkontrol96@mail.ru

О рассмотрении жалобы

Уважаемый Максим Владимирович!

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Камышловского ГО, Камышловского МР и Пышминского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, Ваше обращение, поступившее к нам из Камышловской межрайонной прокуратуры 15.09.2025 года, рассмотрено в пределах компетенции.

По результатам рассмотрения, сообщаем следующее.

В соответствии со ст. 58, ст. 75 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст. 9 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» должностным лицом контрольного (надзорного) органа принято решение о проведении оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

В ходе рассмотрения было проведено визуальное обследование территории АЗС, расположенной на территории кемпинга «Каспий» 114 км ФАД Екатеринбург – Тюмень и направлен запрос о предоставлении информации.

При визуальном обследовании территории АЗС, расположенной на территории кемпинга «Каспий» 114 км ФАД Екатеринбург – Тюмень и изучении ответа на запрос, было установлено, что расстояние от резервуара с жидким топливом до здания котельной составляет менее 40 м, а именно 8.6 м, на территории АЗС и в радиусе 200 м. отсутствует источник наружного противопожарного водоснабжения объёмом не менее 3 м³, АЗС не оснащена

первичными средствами в количестве 2 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 3А, 144В, С, Е.

В связи с вышеизложенным в отношении юридического лица ООО «ТАНКО» возбуждено дело об о административном.

Со своей стороны, выражаю Вам благодарность за проявленное внимание к вопросам обеспечения пожарной безопасности.

С уважением,

Исполняющий обязанности начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Камышловского ГО
Камышловского МР и Пышминского ГО
управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления
майор внутренней службы



Н.Л. Смирнова