



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
(Главное управление МЧС России  
по Удмуртской Республике)

Управление надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы г. Ижевска

ул. Салютовская, 67, г. Ижевск  
426053, Удмуртская Республика,  
тел. 46-25-10 (код-3412)  
E-mail: izhgpn@18.mchs.gov.ru

Беляеву М.В.

nkontrol196@mail.ru

30.12.2025 №ИГ-176-4-5-445

На № ГВ-176-2143 от 12.12.2025

Уважаемый Максим Владимирович!

Ваше обращение, поступившее в Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике из Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике от 12.12.2025 № ГВ-176-2143, с доводами о нарушениях требований пожарной безопасности в нестационарном торговом объекте, расположенному напротив здания, по адресу: г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23, на земельном участке с кадастровым номером 18:26:000000:21367, рассмотрено.


По вопросу нарушения требований пожарной безопасности, проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом. В ходе оценки достоверности и уточнения поступивших сведений, установлено, что доводы, указанные в обращении, подтвердились. Согласно пункту 4.1 свода правил 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих

защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (действующего в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ), для указанного объекта наличие системы пожарной сигнализации является обязательной.

В целях недопущения нарушений обязательных требований пожарной безопасности индивидуальному предпринимателю Мирзоеву Ш.М., направлено предостережение, проводится процедура привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

С уважением,

Заместитель начальника отдела



В.О. Лутошкин