



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Курганской области)

Управление надзорной деятельности
и профилактической работы

ул. Куйбышева, 191, г. Курган, 640006
телефон: 47-63-37 (код - 3522)
E-mail: und@45.mcsh.gov.ru

Директору организации
АНО «Мы-Народный КОНТРОЛЬ»

Беляеву М.В.

E-mail: nkontrol96@mail.ru

№

На № ГВ-225-905 от 25.12.2025

О рассмотрении обращения

Уважаемый Максим Владимирович!

Главным управлением МЧС России по Курганской области (далее — Главное управление) рассмотрено Ваше обращение от 25.12.2025 вх. № ГВ-225-905, по вопросу нарушения требований пожарной безопасности в точке общественного питания, расположенной по адресу: г. Курган, 2-й мкр, д. 8.

В период 25.12.2025 по 16.01.2026 сотрудниками Главного управления проведена предварительная проверка, в ходе которой факт нарушения требований пожарной безопасности нашел свое подтверждение, а именно: в точке общественного питания, расположенной по адресу: г. Курган, 2-й микрорайон, вблизи дома № 8, допускается эксплуатация газовых баллонов объемом более 5 литров.

За нарушение требований пожарной безопасности возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по результатам которого виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

Заместитель начальника Главного управления —
начальник управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления
полковник внутренней службы

А.В. Яров

Дудин Александр Андреевич
8(3522) 476-486