



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Тверской области

**Кимрская межрайонная  
прокуратура**

ул. Володарского, д. 23, г. Кимры,  
Тверская область, 171506

14.04.2026 № 320ж-2026/Он513-26

На № ВО-327-26-20280036 от 16.03.2026



548666 748304

Директору АНО «Мы народный  
контроль»

Беляеву М.В.

nkontrol96@mail.ru

Межрайонной прокуратурой рассмотрено Ваше обращение о возможных нарушениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, зарегистрированное в Едином Портале Прокуратуры за № ID\_069R\_V002160\_I.

Установлено, что в ГУП «Водоканал города Кимры» по телефону поступали обращения жителей многоквартирного дома № 50 по ул. Малая Садовая. По данному адресу осуществлялись выезды сотрудников ГУП «Водоканал города Кимры», по результатам которых было установлено, что причиной сложившейся ситуации стала откачка ливневых и грунтовых вод из подвала МОУ «Средняя школа № 4». По результатам выезда был составлен акт, подписанный директором МОУ «Средняя школа № 4».

В результате сброса ливневых и грунтовых вод значительно увеличилась нагрузка на линию системы водоотведения, в результате чего ухудшилось водоотведение от многоквартирных домов по ул. Школьная, ул. М. Садовая, а также от близлежащего частного сектора.

МОУ «Средняя школа № 4» были выполнены предписания, откачка ливневых и грунтовых вод из подвала МОУ была прекращена, ситуация с водоотведением нормализовалась, водоотведение от указанных выше домов осуществляется в штатном режиме.

В случае несогласия с принятым решением Вы вправе обжаловать его вышестоящему прокурору или в судебном порядке.

Межрайонный прокурор

старший советник юстиции

А.В. Воробьев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 5FD11AD756DFDA69E9AA85ABDD57E45D  
Владелец **Воробьев Андрей Владимирович**  
Действителен с 15.05.2025 по 08.08.2026