



**ИНСПЕКЦИЯ
АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО И
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Чехова ул., д. 5,
г. Ярославль, ГСП, 150054
Телефон (4852) 78-56-52
e-mail: gzi@yarregion.ru
<https://portal.yarregion.ru/depts-gjiD>
ОКПО 78170803, ОГРН 1057600606612
ИНН/КПП 7604077295/760601001
02.04.2026 № ОГ.12-5569/2026

на № _____ от _____

Беляеву М.В.

nkontrol96@mail.ru

Заместителю Тутаевского
межрайонного прокурора

Галиной Н.Э.

пр-т 50-летия Победы, д. 11,
г. Тутаев, Ярославская область,
152300
(для сведения)

О рассмотрении обращения


Уважаемый заявитель!

Инспекцией административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области (далее – инспекция) Ваше обращение, поступившее из Тутаевской межрайонной прокуратуры 05.03.2026 и зарегистрированное за № ОГ.12-5569/2026, по вопросам нарушений жилищного законодательства при управлении многоквартирным домом по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 57, (далее – дом), рассмотрено.

Инспекцией 02.03.2026 проведен внеплановый инспекционный визит в отношении ООО «УК «Жилкомплекс», выявлены нарушения лицензионных требований, а именно: нарушение окрасочного слоя стен, потолка на 5-ых этажах подъездов 2,3,5 дома; влажные следы протечек в комнате кв. 70 дома; нарушение герметичности, выветривание материалов межпанельных швов в районе кв. 18,21,24,27,30,39,53 дома.

По результатам внепланового инспекционного визита ООО «УК «Жилкомплекс» выдано предписание на устранение нарушений лицензионных требований, установлен контроль за его исполнением; инициировано возбуждение дела по части 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника инспекции



М.В. Головкин