



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(Главное управление МЧС России
по Свердловской области)**

Шейнкмана 84, г. Екатеринбург, 620014
тел.8(343)346-12-60, 346-12-70, факс 8(343)346-12-54

17.04.2026 № ИВ-226-4-8-494
на № ГВ-226-605-4-8 от 23.03.2026

О рассмотрении обращения

Беляеву М.В.

624090, Свердловская область, г.
Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 39,
офис 30

Для сведения:

Прокуратура Железнодорожного
района г. Екатеринбурга

zhel@66.mailop.ru

Уважаемый Максим Владимирович!

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области Ваше обращение, поступившее за № ГВ-226-605-4-8 от 23.03.2026, в части вопросов нарушения требований пожарной безопасности при расположении НТО, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 17, рассмотрено.

По результатам рассмотрения сообщаем Вам следующее.

С целью получения информации о собственнике (правообладателе) земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:198309, направлен запрос в Единый государственный реестр недвижимости. Согласно полученного ответа, указанный земельный участок принадлежит муниципальному образованию «город Екатеринбург».

Руководствуясь п. 2 ч. 3 ст. 56; ч.2 ст. 57; ч. 2, ч. 3 ст. 58 Федерального закона № 248-ФЗ инспекторским составом отделения НД и ПР (по Железнодорожному району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом в форме выездного обследования общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) мест общего пользования, земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:198309, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 17, в ходе которого установлено, что нарушения требований пожарной безопасности, указанные в обращении, подтвердились, а именно: Противопожарное расстояние между общественным зданием и нестационарными торговыми объектами менее 15 м. (фактические расстояния 2,204, 9,473, 7,71 м.), в нарушение п. 65 Правил противопожарного

режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 4.15 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям".


Так же сообщаем, что был направлен запрос в администрацию города Екатеринбурга для предоставления информации о возможных принятых мерах по обеспечению пожарной безопасности, в связи с наличием факта нарушений требований пожарной безопасности, выраженного в отсутствии нормируемого противопожарного расстояния данных объектов.

Согласно полученного ответа стало известно, что в настоящее время администрацией города Екатеринбурга проводятся мероприятия по выносу (демонтажу) данных объектов в рамках порядка, утвержденного Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 05.12.2022 № 3757 «Об организации мероприятий по выявлению, выносу, демонтажу, хранению и возврату законным владельцам нестационарных торговых объектов, незаконно размещенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург».

Со своей стороны, выражаю Вам благодарность за проявленное внимание к вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории города Екатеринбурга.

С уважением,

Заместитель начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической
работы МО «город Екатеринбург»
управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления



А.А. Булдырский