



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Свердловской области

Прокуратура города
Красноуральска

ул. Ленина, 46А,
г. Красноуральск, Россия, 624335

20.07.2026 № 221ж-2026

На № _____



Директору АНО «Мы-Народный
Контроль»

Беляеву Максиму Владимировичу

nkontrol96@mail.ru

Прокуратурой города Красноуральска рассмотрено Ваше обращение.

С учетом анализа состояния системы водоснабжения, влияния ее неудовлетворительного технического состояния на качество поставляемого населению муниципального округа водоснабжения, прокурором принят комплекс мер реагирования, так в Красноуральский городской суд 24.05.2024 предъявлено исковое заявление с требованием о возложении обязанности на МУП «Красноуральское водоснабжающее предприятие» (далее – МУП «КВП») провести следующие работы:

1. В отношении насосно-фильтровальной станции, расположенной по адресу: г. Красноуральск, ул. Дзержинского, 52, кадастровый номер 66:51:0105009:121:

1. В срок до 31.12.2024 провести работы по замене фильтрующего материала (кварца) в контактных осветителях №1, № 2;

2. В срок до 31.12.2024 провести работы по монтажу трубопровода из резервного водовода к насосу № 7;

3. В срок до 01.10.2025 провести работы по очищению резервуаров исходной воды РВ – 3; РВ – 4; РВ – 5;

2. В отношении фильтровальной станции (п. Пригородный), расположенной по адресу: г. Красноуральск, ул. Победы, 15, кадастровый номер 66:51:0109009:280 в срок до 01.11.2025 г. года провести работы по:

1. В срок до 01.11.2025 г. провести работы по очищению резервуаров питьевой воды РЧВ-1;

2. В срок до 01.11.2025 г. провести работы по замене фильтрующего материала в скорых фильтрах №3, № 4. 3. В срок до 01.10.2026 г. провести капитальный ремонт водоводов по ул. Дачная, протяженностью 1,005 км. (срок исполнения не истек);

4. В срок до 01.10.2026 г. провести капитальный ремонт водоводов по ул. Устинова, протяженностью 1,01 кв. (срок исполнения не истек).

Решением Красноуральского городского суда от 22.07.2024 исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Работы по монтажу трубопровода из резервного водовода к насосу

выполнены в полном объеме.

Приобретены 2 хлораторные установки, что позволяет проводить двойное хлорирование для большей эффективности коагуляции.

Проводится очистка резервуаров исходной воды.

Проводятся работы по очистке резервуара № 1 от илового осадка путем откачки центробежным насосом.

Произведена загрузка скорых фильтров на насосно-фильтровальной станции пос. Пригородный, а также загрузка верхнего слоя скорых фильтров.

В 2025 году на насосно-фильтровальной станции «Центральная» выполнены работы по ремонту технологического оборудования и трубопроводов, на насосно-фильтровальной станции «Пригородный» работы на стадии завершения.

В качестве дополнительных мер, направленных на повышение качества водоснабжения, проводимых на указанных насосно-фильтровальных станциях: регулярно осуществляется чистка резервуаров исходной воды специальной техникой, также регулярно закупаются и применяются коагулянты для очистки воды, осуществляется хлорирование.

Согласно протоколам Роспотребнадзора в 2026 году качество холодного водоснабжения, поставляемого населению муниципального округа Красноуральск, соответствовало установленным нормативам, значения показателей находились в пределах допустимой погрешности.

Вместе с тем, установлено, что во второй половине июня 2026 года ввиду наличия постоянной ливневой погоды, вследствие которой возникает неблагоприятная паводковая обстановка, качество исходной воды на месте водозабора в реке Тура ухудшилось по показателям мутность и цветность.

Специалистами МУП «КВП» осуществляется отбор проб на всей протяженности реки Тура начиная с истока и до места водозабора в пос. Дачный МО Красноуральск.

Так, установлено, что на истоке реки Тура показатели «цветность» и «мутность» уже являлись превышенными, в месте водозабора показатель был еще выше.

Ввиду вышеуказанного, МУП «КВП» принято решение начиная с 29.06.2026 и до окончания паводка начислять плату за поставленное населению г. Красноуральска водоснабжение по тарифу, установленному для технической воды.

В целях поставки нормативно очищенной воды, соответствующего качества, МУП «КВП» принимаются меры к регулярной промывке фильтров контактных осветлителей, увеличена доза применяемого коагулянта в 3 раза.

Кроме того, в период с 22 по 30 июня 2026 года МУП «КВП» неоднократно прекращалась поставка водоснабжения населению на период проведения ремонтных работ на насосно-фильтровальной станции. После возобновления поставки водоснабжения имели место факты поставки воды ненадлежащего качества по параметрам «цветность», «мутность», ввиду этого населению г. Красноуральск произведен перерасчет в сумме 101 290,39 руб.

С материалами проверки Вы вправе ознакомиться в прокуратуре города в

часы работы.

Настоящий ответ может быть обжалован вышестоящему прокурору либо в суд.

Прокурор города

старший советник юстиции

Е.А. Ступина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 77290B00166D539F4C857BC5C19750EE

Владелец **Ступина Елена Алексеевна**

Действителен с 10.11.2025 по 03.02.2027